

2023年2月13日  
公益財団法人核物質管理センター  
東海保障措置センター

東海保障措置センターにおけるコンセント火災について

本日13時5分ごろ、東海保障措置センター開発試験棟の一室（非管理区域）において、コンセントに焦げ跡を発見し、公設消防に通報したのち火災と認定されました。13時52分、公設消防により鎮火が確認されております。延焼ならびに怪我人の発生はございません。また、排気筒モニタおよびモニタリングポストの指示値に変動はなく、本事象による周辺環境への影響はございません。今後につきましても、安全確保を最優先に管理してまいります。

以上

【本件に関する連絡先】

公益財団法人核物質管理センター  
東海保障措置センター  
所長 水原 泰  
電話：029-306-3100